



**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Можайск

"25" августа 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации \_\_\_\_\_

Председатель ТСЖ «Мира4» Новгородцева И.А.

(должность, ф.и.о.)

и представители Можайского районного отделения МОО ВДПО Гаврилов С.А. Уд. № 182 от 17.10 2019г.

(ф.и.о и номер удостоверения)

Спиридонова В.В. Уд. № 138 от 03 мая 2017 г.

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на кухне жилого здания по адресу: МО Можайский район п.Колычево, дом № 19 с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и установка газового оборудования).

Номер квартиры	Помещение с газовым оборудованием	Газовое оборудование	Дымовой канал (Заключение)	Вентиляционный канал (Заключение)	ФИО Квартиросъемщика
1	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Губина Г.А.
2	кухня	ПГ-4		норма	Бадяев Д.А.
3	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Макарова В.П.
4	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Кудряшов А.А.
5	кухня	ПГ-4		норма	Брайченко М.В.
6	кухня	ПГ-4		норма	Прокутина С.В.
7	кухня	ПГ-4		чистка	Балута И.В.
8	кухня	ПГ-4		норма	Балута А.В.
9	кухня	ПГ-4		норма	Серегин А.А.
10	кухня	ПГ-4		Отсутствует канал	Бойко П.В.
11	кухня	ПГ-4		норма	Серегина О.Ю.
12	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Леанович В.В.
13	кухня	ПГ-4		Обратная тяга	Гордукалова Р.Д.
14	кухня	ПГ-4		зонд	Скрылева Л.Г.

15	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Ворошилов А.В.
16	кухня	ПГ-4		чистка	Власов А.А.
17	кухня	ПГ-4		норма	Байдалова И.К.
18	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Филипецкая В.Н.
19	кухня	ПГ-4		норма	Антипова Н.Ю.
20	кухня	ПГ-4		норма	Рубцов Е.А.
21	кухня	ПГ-4		чистка	Лапшиа К.А.
22	кухня	ПГ-4		норма	Фисенко Н.И..
23	кухня	ПГ-4		зонд	Куцела Э.А.
24	кухня	ПГ-4		норма	Куцела А.С.
25	кухня	ПГ-4		чистка	Небольсина С.В.
26	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Рябченкова О.Д.
27	кухня	ПГ-4		чистка	Манахов П.В.
28	кухня	ПГ-4		чистка	Пищальский А.В.
29	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Тимохин В.Е.
30	кухня	ПГ-4		норма	Демин Н.А.
31	кухня	ПГ-4		зонд	Терещенко А.
32	кухня	ПГ-4		Норма	Новгородцева И.А.
33	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Горелов Н.С.
34	кухня	ПГ-4		норма	Володина З.И.
35	кухня	ПГ-4		зонд	Подьяпольская В.П.
36	кухня	ПГ-4		Норма	Волянюк Н.М.
37	кухня	ПГ-4		Норма.	Серегин Д.Ф
38	кухня	ПГ-4		чистка	Гнатив Р.В.
39	кухня	ПГ-4		чистка	Козельская Е.А.
40	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Вергель Е.Ю.
41	кухня	ПГ-4		Норма	Аракелова Л.П.
42	кухня	ПГ-4		чистка	Горелов Д.А.
43	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Кубарев А.В.
44	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Азаренкова И.С.

45	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Дмитриев С.В.
46	кухня	ПГ-4		норма	Вольнов Е.В.
47	кухня	ПГ-4		норма	Ивкина Л.А.
48	кухня	ПГ-4		норма	Боев Н.И.
49	кухня	ПГ-4		норма	Витулин Р.И.
50	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Шацкая Л.Г.
51	кухня	ПГ-4		зонд	Жукова В.К.
52	кухня	ПГ-4		норма	Морозов Ю.В.
53	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Ярошко А.И.
54	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Сорокина Т.Е.
55	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Вакурова М.А.
56	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Резван Т.П..
57	кухня	ПГ-4		Зонд	Родина Т.С.
58	кухня	ПГ-4		норма	Лаврусенко П.И.
59	кухня	ПГ-4		Норма	Базина Л.Е.
60	кухня	ПГ-4		Норма	Петрушина И.В.
61	кухня	ПГ-4		Норма	Азаренкова Е.В.
62	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Дмитриева Л.Р.
63	кухня	ПГ-4		норма	Горлов В.П.
64	кухня	ПГ-4		Норма	Колесникова Т.П.
65	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Чвилов В.А.
66	кухня	ПГ-4		Норма	Зибров С.В.
67	кухня	ПГ-4		норма	Вольнов В.В.
68	кухня	ПГ-4		норма	Захаров Б.М.
69	кухня	ПГ-4		чистка	Небольсин В.А.
70	кухня	ПГ-4		Норма	Иванова Н.В.
71	кухня	ПГ-4		зонд	Протасевич А.И.
72	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Козлов В.П.
73	кухня	ПГ-4		Норма	Гришутина Е.П.
74	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Плотников И.В.
75	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Черноусова Г.А.

76	кухня	ПГ-4		Осв.решетку	Кукунова Е.А.
77	кухня	ПГ-4		Норма	Гвардейцева А.П.
78	кухня	ПГ-4		Норма	Коротков А.Л.
79	кухня	ПГ-4		зонд	Обловацкая М.И.
80	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Михеева Л.М.
81	кухня	ПГ-4		чистка	Куртьева В.В.
82	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Кузнецов К.А.
83	кухня			чистка	Венкова Н.Н.
84	кухня	ПГ-4		норма	Кончакова Е.
85	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Сидорова Л.Н.
86	кухня	ПГ-4		Норма	Обловацкая М.И.
87	кухня	ПГ-4		Норма	Марсканова Л.Н.
88	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Драгун Н.П.
89	кухня	ПГ-4		норма	Тимохин Е.П.
90	кухня	ПГ=4		Нет доступа	Толкунова Т.В.
91	кухня			Нет доступа	Рубанова В.Г.
92	кухня	ПГ-4		норма	Баринова Н.С.
93	кухня	ПГ-4		норма	Ермошенко А.Н.
94	кухня	ПГ-4		норма	Калыгина О.М.
95	кухня	ПГ-4		Норма	Васильева Л.И.
96	кухня	ПГ-4		норма	Малышева Н.Е.
97	кухня	ПГ-4		чистка	Трасина Т.А.
98	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Федосов С.Н.
99	кухня	ПГ-4		зонд	Кузнецова И.И.
100	кухня	ПГ-4		Обратная тяга	Кулиничева В.А.
101	кухня	ПГ-4		норма	Ульянина Н.Н.
102	кухня	ПГ-4		чистка	Гусева С.И.
103	кухня	ПГ-4		<b>отказ</b>	Гончарова Т.А.
104	кухня	ПГ-4		Норма	Корякина Л.Б.
105	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Кудряшова С.С.
106	кухня	ПГ-4		Норма	Кривулин И.В.
107	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Сук О.И.
108	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Романова Г.В.

109	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Бабыкина Л.В.
110	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Цыганова Т.Т.
111	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Андреева О.В.
112	кухня	ПГ-4		норма	Азаренкова С.А.
113	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Паршин А.В.
114	кухня	ПГ-4		Обратная тяга	Жданова Н.П.
115	кухня	ПГ-4		Норма	Науменкова Г.И.
116	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Сейдабуллаева Н.
117	кухня	ПГ-4		зонд	Киселева С.А.
118	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Климова С.Ю.
119	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Трофимова Т.Н.
120	кухня	ПГ-4		чистка	Палагута М.Н.

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на кухне жилого дома в кв. № 2,5,6,8,9,11,14(зонд),17,19,20,22,23(зонд),24,30,31(зонд),32,34,35(зонд),36,37,41,46,47,48,49,51(зонд),52,57(зонд),58,59,60,61,63,64,66,67,68,70,71(зонд),73,77,78,79(зонд),84,86,87,89,92,93,94,95,96,99(зонд),101,103(отказ),104,106,112,115,117(зонд),

2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах №7,10(отсут.канал),13,16,21,25,27,28,38,39,42,69,76(осв.реш),81,83,97,100,102,114,120- требуется чистка, и обратная тяга.

3. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к эксплуатации в кв. № 1,3,4,10,12,15,18,26,29,33,40,43,44,45,50,53,54,55,56,62,65,72,74,75,80,82,85,88,90,91,98,105,107,108,109,110,111,113,116,118,119, - из-за отсутствия доступа к ним.

Представитель заказчика:

Представители организации ВДПО



И.А.  
(подпись)

Новгородцева И.А.

(Ф.И.О.)

С.А.  
(подпись)

Гаврилов С.А.

(Ф.И.О.)

В.В.  
(подпись)

Спиридонова В.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

Срок действия акта:

для дымоходов \_\_\_\_\_

для вентиляционных каналов \_\_\_\_\_

31 марта 2021 г.

Акт зарегистрирован за номером: № 101

Дата: 25 августа 2020 г.







Общероссийская общественная организация  
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ  
ОБЩЕСТВО»

Московское областное отделение  
Можайское межрайонное отделение

р/с 40703810040000001361  
Сбербанк России ПАО г. Москва  
ОГРН 1035000000727  
Кор/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
ИНН /КПП 5001029509/507545001

143200 Московская область  
г. Можайск, ул. Володарского  
д.1 офис 19  
тел: 8-496-38-22-977  
Э.п. mrvdpo@mail.ru

АКТ

г. Можайск

«30» сентября 2020 г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе: председателя Совета Можайского межрайонного отделения МОО «ВДПО» Спиридоновой В.В., мастера ВДПО Гаврилова С.А. председателя ЖСК «Каскад» Новгородцева И.А., в том, что при проведении проверки технического состояния вентиляционных шахт, по адресу: М.О. Можайский район п.Колычево ул. Первомайская д.19, требуется отремонтировать вентиляционные шахты в подвальном помещении и увеличить высоту вентиляционных каналов в помещении технологического этажа.

Подписи членов комиссии:



 /Спиридонова В.В./

 /Гаврилов С.А./

 /Новгородцева И.А./

