

45	кухня	ПГ-4		Не проживают	Дмитриев С.В.
46	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Вольнов Е.В.
47	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Мотявина С.А.
48	кухня	ПГ-4		норма	Боев Н.И.
49	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Балякин Н.А.
50	кухня	ПГ-4		Не проживают	Шацкая Л.Г.
51	кухня	ПГ-4		Не проживают	Жукова В.К.
52	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Морозов Ю.В.
53	кухня	ПГ-4		Не проживают	
54	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Сорокина Т.Е.
55	кухня	ПГ-4		Норма	Вакурова М.А.
56	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Резван Т.П..
57	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Родина Т.С.
58	кухня	ПГ-4		норма	Лаврусенко П.И.
59	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Базина Л.Е.
60	кухня	ПГ-4		Норма	Петрушина И.В.
61	кухня	ПГ-4		Норма	Азаренкова Е.В.
62	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Дмитриева Л.Р.
63	кухня	ПГ-4		норма	Горлов В.П.
64	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Колесникова Т.П.
65	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Чвиров В.А.
66	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Зибров С.В.
67	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Вольнов В.В.
68	кухня	ПГ-4		норма	Захаров Б.М.
69	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Небольсин В.А.
70	кухня	ПГ-4		Не проживают	Иванова Н.В.
71	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Протасевич А.И.
72	кухня	ПГ-4		Не проживают	Козлов В.П.
73	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Гришутина Е.П.
74	кухня	ПГ-4		Не проживают	Плотников И.В.
75	кухня	ПГ-4		Не проживают	Черноусова Г.А.

76	кухня	ПГ-4		норма	Кукунова Е.А.
77	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Гвардейцева А.П.
78	кухня	ПГ-4		чистка	Селюков М.В.
79	кухня	ПГ-4		норма	Обловацкая М.И.
80	кухня	ПГ-4		Норма	Михеева Л.М.
81	кухня	ПГ-4		чистка	Куртыева В.В.
82	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Кузнецов К.А.
83	кухня			норма	Венкова Н.Н.
84	кухня	ПГ-4		норма	Кончакова Е.
85	кухня	ПГ-4		Норма	Сидорова Л.Н.
86	кухня	ПГ-4		Норма	Обловацкий Н.А.
87	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Марсканова Л.Н.
88	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Драгун Н.П.
89	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Тимохин Е.П.
90	кухня	ПГ=4		Не проживают	Чвиров О.В.
91	кухня			Норма	Рубанова В.Г.
92	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Барина Н.С.
93	кухня	ПГ-4		норма	Ермошенко А.Н.
94	кухня	ПГ-4		норма	Калыгина О.М.
95	кухня	ПГ-4		Норма	Васильева Л.И.
96	кухня	ПГ-4		норма	Мальшева Н.Е.
97	кухня	ПГ-4		норма	Траксина Т.А.
98	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Федосова Н.В.
99	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Кузнецова И.И.
100	кухня	ПГ-4		норма	Кулиничева В.А.
101	кухня	ПГ-4		норма	Ульянина Н.Н.
102	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Гусева С.И.
103	кухня	ПГ-4		норма	Гончарова Ю.М.
104	кухня	ПГ-4_		Норма	Корякина Л.Б.
105	кухня	ПГ-4		Норма	Кудряшова С.С.
106	кухня	ПГ-4		Норма	Кривулин И.В.
107	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Сук О.И.
108	кухня	ПГ-4		зонд	Романова Г.В.



АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Можайск

"19" октября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации _____
Председатель ЖСК «Каскад» Новгородцева И.А.

(должность, ф.и.о.)

и представители Можайского районного отделения МОО ВДПО Гаврилов С.А. Уд. № 182 от 17.10 2019г.

(ф.и.о и номер удостоверения)

Спиридонова В.В. Уд. № 138 от 03 мая 2017 г.

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на кухне жилого здания по адресу: МО Можайский район п.Колычево, дом № 19 с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и установка газового оборудования).

Номер квартиры	Помещение с газовым оборудованием	Газовое оборудование	Дымовой канал (Заключение)	Вентиляционный канал (Заключение)	ФИО Квартиросъемщика
1	кухня	ПГ-4		Норма	Губина Г.А.
2	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Администрация МГО
3	кухня	ПГ-4		Не проживают	Макарова В.П.
4	кухня	ПГ-4		Не проживают	Кудряшов А.А.
5	кухня	ПГ-4		норма	Брайченко М.В.
6	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Прокутина С.В.
7	кухня	ПГ-4		чистка	Балута И.В.
8	кухня	ПГ-4		норма	Балута А.В.
9	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Серегин А.А.
10	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Бойко П.В.
11	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Серегина О.Ю.
12	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Степаненко О.В.
13	кухня	ПГ-4		норма	Гордукалова Р.Д.
14	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Скрылева Л.Г.

15	кухня	ПГ-4		Не проживают	Ворошилов А.В.
16	кухня	ПГ-4		отказ	Власова А.А.
17	кухня	ПГ-4		норма	Байдалова И.К.
18	кухня	ПГ-4		чистка	Филипецкая В.Н.
19	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Антипова Н.Ю.
20	кухня	ПГ-4		норма	Рубцов Е.А.
21	кухня	ПГ-4		норма	Лапшиа К.А.
22	кухня	ПГ-4		норма	Фисенко Н.И..
23	кухня	ПГ-4		Обратная тяга	Куцела Э.А.
24	кухня	ПГ-4		норма	Куцела А.С.
25	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Небольсина С.В.
26	кухня	ПГ-4		Не проживают	Рябченкова О.Д.
27	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Манахова С. А.
28	кухня	ПГ-4		норма	Пищальская Л.О.
29	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Тимохин В.Е.
30	кухня	ПГ-4		Не проживают	Куприянова Р.Ф.
31	кухня	ПГ-4		норма	Терещенко А.Г.
32	кухня	ПГ-4		Норма	Новгородцева И.А.
33	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Горелов Н.С.
34	кухня	ПГ-4		Обратная тяга	Володина З.И.
35	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Подьяпольская В.П.
36	кухня	ПГ-4		Норма	Балякина Н.Н.
37	кухня	ПГ-4		Не проживают	Серегин Д.Ф
38	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Гнатив Р.В.
39	кухня	ПГ-4		Обратная тяга	Захарова О..В.
40	кухня	ПГ-4		Норма	Вергель В.Ю.
41	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Аракелова Л.П.
42	кухня	ПГ-4		Не проживают	Горелов Д.А.
43	кухня	ПГ-4		Не проживают	Кубарев М.А.
44	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Азаренкова И.С.

109	кухня	ПГ-4		Норма	Бабыкина Л.В.
110	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Циганова Т.Т.
111	кухня	ПГ-4		норма	Андреева О.В.
112	кухня	ПГ-4		норма	Азаренкова С.А.
113	кухня	ПГ-4		Нет доступа	Паршин А.В.
114	кухня	ПГ-4		норма	Жданова Н.П.
115	кухня	ПГ-4		Норма	Науменкова Г.И.
116	кухня	ПГ-4		Норма	Сейдабуллаева Н.
117	кухня	ПГ-4		Не проживают	Киселева С.А.
118	кухня	электроплита		чистка	Климова С.Ю.
119	кухня	ПГ-4		Не проживают	Трофимов А.В.
120	кухня	ПГ-4		норма	Палагута М.Н.

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на кухне жилого дома в кв. № 1,5,8,13,16(отказ),17,20,21,22,24,28,31,32,36,40,48,55,58,60,61,63,68,76,79,80,83,84,85,86,91,93,94,95,96,97,100,101,103,104,105,106,108,109,111,112,114,115,116,120,
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах №7,18,19,23,34,39,78,81,118,- требуется чистка, и обратная тяга.
3. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к эксплуатации в кв. № 2,3,4,6,9,10,11,12,14,15,25,26,27,29,30,33,35,37,38,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,59,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,82,87,88,89,90,92,98,99,102,107,110,113,117,119,- из-за отсутствия доступа к ним.

Представитель заказчика:

Представители организации ВДПО



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Новгородцева И.А.

(Ф.И.О.)

Гаврилов С.А.

(Ф.И.О.)

Спиридонов В.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

Срок действия акта:

для дымоходов _____

для вентиляционных каналов 31 марта 2022 г.



Акт зарегистрирован за номером: № 248 Дата: 19 октября 2021 г.