

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718  
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"  
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77  
e-mail: info@ssk-group.ru  
сайт: ssk-group.ru  
Р/СЧ 40702810529170001612  
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",  
ИНН 7728168971, БИК 042202824  
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

## А К Т

### периодической проверки вентиляционных каналов МКД

«12» марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:  
♦ Федоров К.Ю., чистильщик, удостоверение № 102/17 от 27.11.2017г.,

В присутствии представителя заказчика ЖСК "Каскад"  
Новгородцевой Инны Александровны  
Произвели телеинспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:  
Московская обл, городской округ Можайский, Колычево п, дом 19  
с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для  
пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше.  
Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1,  
свидетельство о поверке № С-ВМ/29-10-2021/106820438,  
состояние самого канала оценивается методом телеинспекции.

При периодической проверке установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации.  
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи:



Федоров К.Ю.

Новгородцева И.А.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 1\567\22\КТ