

Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5035125432 КПП 503501001 ОГРН 1175935015218
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77
e-mail: info@ssk-group.ru
сайт: ssk-group.ru
Р/СЧ 40702810529170001612
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",
ИНН 7728168971, БИК 042202824
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

А К Т
проверки вентиляционных каналов

«08» сентября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:
♦ Рясев Д.В., чистильщик, удостоверение № 145-22 от 24.05.2022г.,

В присутствии представителя заказчика ЖСК "Каскад"
Новгородцева Иины Александровны.
Произвели проверку вентиляционных каналов в многоквартирном жилом доме, находящемся
по адресу: г. Можайск, пос. Колычёво, д. 19.
с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы и дымоходы пригодны
для пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше.
Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1,
свидетельство о поверке № С-ВМ/29-10-2021/106820437,
состояние самого канала оценивается методом телеинспекции.
После производства работ установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Подпись:



Рас

Рясев Д.В.

И.А.

Новгородцева И.А.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 2\567\22\КТ

График проверки

г. Можайск

«07» февраля 2022 г.


Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по проверке вентиляционных каналов в жилых многоквартирных домах по следующим адресам, согласно графику:

№ п.п.	Адрес МКД	Период проверки
1	Московская обл, городской округ Можайский, Колычево п, дом 19	Март 2022г. - Сентябрь 2022г.

Подрядчик
ООО «СервисСтройКомплект»

Генеральный директор
М.П.  / Трубов С.А./

Заказчик
ЖСК "Каскад"

Председатель
М.П.  / Новгородцева И.А./

