

4	Внутренние газопроводы	до 5 приборов	24	<p>Техническое обслуживание по договору 03/1633-15 от 14.04.2015 г. Колычево, Первомайская ул, д. 19К. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования,</p> <p>Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию,</p> <p>Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр),</p> <p>Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр),</p> <p>Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод (контрольная опрессовка), обмыливание),</p> <p>Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств,</p> <p>Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.</p>	1000.00	24000.00
Итого без НДС:				45908.34		
НДС:				9181.66		
Всего:				55090.00		

10. Дата выполнения работ (оказания услуг): _____
11. Время выполнения работ (оказания услуг): с 08.00 по 17.00
12. Общая стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию составила сумму в размере 55090.00 руб. (Пятьдесят пять тысяч девяносто рублей (копеек), в т. ч. НДС 20% - 9181.66 руб. (Девять тысяч сто восемьдесят один рубль 66 копеек).
- 13.1. Исполнителем проведен повторный (очередной) инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной Приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр и Инструкцией № 410 и передан Заказчику 1 экземпляр инструкции.
- 13.2. Исполнителем даны Заказчику рекомендации по установке приборов контроля загазованности в помещениях где установлены газовые приборы, а именно установке датчиков клапаном, осуществляющих непрерывный автоматический контроль содержания природного и угарного газов в помещениях, при возникновении опасной концентрации газа которые сигнализируют и перекрывают подачу газа на газовые приборы, предотвращая аварийную ситуацию.
14. На момент выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО тяга в дымовых и вентиляционных каналах _____

15. Заказчику передан экземпляр Памятки о необходимости и периодичности проверки дымового и вентиляционного каналов. _____

(подпись Заказчика) Иванов (Новгородцев И.А.) председатель правления
и рекомендации по установке приборов контроля загазованности (подпись И.О.Ф.)

Подпись лица, проводившего инструктаж и рекомендации по установке приборов контроля загазованности Маслер В.Д.ГО
(подпись И.О.Ф.) Маслер В.Д.ГО

Заказчику передан экземпляр Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд _____
(подпись Заказчика)

**АКТ № 03/1633-15_1 сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО**

1. Настоящий акт составлен в соответствии с пунктом 55 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410
2. Дата составления настоящего акта: 11.11.2021г
3. Время составления настоящего акта: 08.00-17.00
4. Место составления настоящего акта: п. Кольчево, Первомайская ул. д. 19К.
5. Наименование исполнителя, выполняющего работы (оказавшего услуги): Филиал АО "Мособлгаз" "Запад".
6. Фамилии, инициалы и должности сотрудников исполнителя, непосредственно выполнявших работы: Мастер АДУ (ВДГО) Малова Т.С..
7. Наименование (Ф.И.О) заказчика: Жилищно-строительный кооператив "Каскад".
8. Реквизиты (номер и дата заключения) договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 03/1633-15 от 14.04.2015
9. Перечень выполненных работ (оказанных услуг):

№ п/п	Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода		Количество в (шт., м, стояках)	Перечень выполненных работ (оказанных услуг)	Цена за единицу обслуживания (с НДС)	Сумма с НДС (руб.)
	Наименование	Марка				
1	Внутренние газопроводы	Фасадные	120	Техническое обслуживание по договору 03/1633-15 от 14.04.2015. п. Кольчево, Первомайская ул, д. 19К. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования, Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию, Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр), Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр), Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод (контрольная опрессовка), обмыливание), Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств, Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.	100.00	12000.00
2	Внутренние газопроводы	Диаметром до 32мм	45,8	Техническое обслуживание по договору 03/1633-15 от 14.04.2015. п. Кольчево, Первомайская ул, д. 19К. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод (контрольная опрессовка), обмыливание)	400.00	18320.00
3	Внутренние газопроводы	Диаметром от 41 до 50мм	1,1	Техническое обслуживание по договору 03/1633-15 от 14.04.2015. п. Кольчево, Первомайская ул, д. 19К. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод (контрольная опрессовка), обмыливание)	700.00	770.00

16. Заказчик претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) не имеет.
17. Особое мнение заказчика, касавшееся результатов выполнения работ, и (или) возражения заказчика (при наличии):

18. Подписи сторон:

Заказчик:

Исполнитель:
Филиал АО "Мособлгаз" "Запад"

Председатель

Начальник РЭС

/Новгородцева Инна Александровна/



19. Акт составлен в 2 (двах) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
20. Подпись заказчика и принятие акта



В случае отказа заказчика от подписи акта указать «заказчик от подписи акта отказался», а также указать причины отказа (если таковые были заявлены). В случае отказа заказчика от принятия акта указать «заказчик отказался от принятия акта»