

Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718

Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"

тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77

e-mail: info@ssk-group.su

сайт: ssk-group.su

Р/СЧ 40702810529170001612

Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",

ИНН 7728168971, БИК 042202824

К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

А К Т

периодической проверки вентиляционных каналов МКД

«04» сентября 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:

♦ Расяев Д.В., чистильщик, удостоверение № 145-22 от 24.05.2022г.,

В присутствии представителя заказчика ЖСК "Каскад"
Новгородцевой Инны Александровны.

Произвели телеинспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:
Московская обл, городской округ Можайский,
Колычево п, дом 19

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для
пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше. Все замеры производятся
Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № С-ВМ/27-19-2022/189474884, состояние
самого канала оценивается методом телеинспекции.

При периодической проверке установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих
документах.

Подписи:

М.П.



Расяев Д.В.

Новгородцева И.А.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 2/403/23/КТ